



# SITUACE ODSTUPOVÝCH VZDÁLENOSTÍ M 1:1000

Vzhledem k ustanovení v článku ČSN 73 0802 čl.10.4.7 není nutno stanovovat odstupovou vzdálenost metodou troskového stínu.

Navržené stavby se nacházejí na pozemcích ve vlastnictví investora (Město Hanušovice) a na pozemcích ve vlastnictví Slezan Holding a.s. Václavská 316/12, Nové Město, Praha 2, 120 00. výstavba na pozemcích, které nejsou ve vlastnictví investora jsou smluvně zajištěny (tzv. smlouva provést stavbu na cizím pozemku), případně probíhá odkup či směna.

Požárně nebezpečný prostor nezasahuje do soukromých pozemků mimo pozemky investora a pozemky ve vlastnictví fa. Slezan Holding a.s. Požárně nebezpečný prostor nezasahuje do stávajících objektů na pozemcích, které nejsou ve vlastnictví investora. Odstupové vzdálenosti řešených bytových domů se navzájem neovlivňují. Umístění staveb, které nejsou předmětem této PD, ale se stavbou souvisejí (např. výstavba distribuční trafostanice) musí respektovat daný požárně nebezpečný prostor navržených bytových domů. Požárně nebezpečný prostor může zasahovat do veřejného prostranství (ulice, náměstí, park, prostor vodních ploch) – odstupová vzdálenost zasahuje do prostoru ulice chodníku komunikace. Odstupová vzdálenost od okolních sousedních objektů je v souladu s ČSN 73 0802.

Odstupová vzdálenost (I=18,5kW/m<sup>2</sup> )

Hranice pozemku investora

KN

VYPRACOVAL		ZODP. PROJEKTANT		VEDOUČÍ PROJEKTU		Projekční činnost v požární bezpečnosti staveb Ing. Marek Hollan, DiS. hollan.marek@seznam.cz +420 777 587 443 www.hollan.info	
Hollan M.		Hollan M.		Ing. Jiří Frys			
INVESTOR	Město Hanušovice, Hlavní 92, 788 33 Hanušovice					<div>ČÍSLO PARÉ</div>	
AKCE	H – BLOK výstavba BD v areálu bývalého Moravolenu Hanušovice						
ČÁST	Požárně bezpečnostní řešení						
VÝKRES	Situace odstupových vzdáleností						
Č.ZAKÁZKY	091/2021	Č.VÝKR.	D.1.3b/100				
FORMÁT	2A4	MĚŘÍTKO	1:1000				
DATUM	10/2021	ÚČEL	DSP				